

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области**  
(Управление Роспотребнадзора по Вологодской области)

Яшина ул., д.1а, Вологда, 160012

тел. (8172) 75-21-23, факс (8172) 75-15-68, E-mail: [tu-rpn@vologda.ru](mailto:tu-rpn@vologda.ru), <http://35.rospotrebnadzor.ru/>  
ОКПО 75131381, ОГРН 1053500015580, ИНН/КПП 3525147418/352501001

**МОУ «СОШ №15»**

Вологодская область, г. Вологда,  
ул. Горького, д. 107  
E-mail: [school15@vologda-city.ru](mailto:school15@vologda-city.ru)

*Копия:*

**Комитет по образованию администрации  
Вологодского муниципального округа  
Вологодской области**  
E-mail: [volruo@vologda.ru](mailto:volruo@vologda.ru)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 81-04-01

г. Вологда

«27» сентября 2023 года

Мною, специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Пешковой Мариной Сергеевной при проведении профилактического визита в отношении муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15 имени дважды героя Советского союза А.Ф. Клубова» (далее – МОУ «СОШ №15»), ОГРН 1033500035898, ИНН 3525082560, юридический адрес и место фактического осуществления деятельности: Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, д. 107 выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- потолок в кабинете биологии №45 на 4 этаже имеет следы протеканий, потолок в коридоре у кабинета библиотеки на 1 этаже имеет дефекты и повреждения, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон № 52-ФЗ), п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);
- стены в коридоре на 3 этаже между кабинетами 32 и 33, 31 и 31а, в туалете для мальчиков, на 2 этаже у кабинета информатики №28, на 1 этаже у раковин у столовой, в туалете для мальчиков, в коридоре к раздевалкам на цокольном этаже имеют дефекты и повреждения (в виде трещин, сколов, отслоения краски и плитки), что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;
- полы в туалете для мальчиков на 3 этаже имеют дефекты и повреждения, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить в срок до 01.10.2024г. следы протеканий на потолке в кабинете биологии №45 на 4 этаже, дефекты и повреждения на потолке в коридоре у кабинета библиотеки на 1 этаже, дефекты и повреждения (ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);

2. Устранить в срок до 01.10.2024г. дефекты и повреждения стен в коридоре на 3 этаже между кабинетами 32 и 33, 31 и 31а, в туалете для мальчиков, на 2 этаже у кабинета информатики №28, на 1 этаже у раковин у столовой, в туалете для мальчиков, в коридоре к раздевалкам на цокольном этаже (ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);

3. Устранить в срок до 01.10.2024г. дефекты и повреждения полов в туалете для мальчиков на 3 этаже (ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МОУ «СОШ №15», ОГРН 1033500035898, ИНН 3525082560, юридический адрес и место фактического осуществления деятельности: Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, д. 107.


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Вологодской области по адресу: г. Вологда, ул. Яшина, 1а, тел. 75-50-23 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «02» октября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт отдела  
санитарного надзора

(должность лица, составившего  
предписание)




(подпись)

Пешкова М.С.


(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлена

« 28 » 09 20 23 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

\_\_\_\_\_